



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2021

КАРАР

№ 099-п

Об утверждении Муниципальной Программы
проведения проверки готовности к
отопительному периоду на 2021-2022 года
Сабинского муниципального района и о
создании районной комиссии по проверки
готовности к отопительному периоду

В целях оценка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду своевременной и эффективной подготовки к устойчивому проведению отопительного периода 2021-2022 года, Исполнительный комитет Сабинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду на 2021-2022 года Сабинского муниципального района.
2. Создать районную комиссию по проверки готовности к отопительному периоду в составе:


1. Ишниязов М.Р.	- Руководитель Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, председатель комиссии;	
Члены комиссии:		
2. Арефьева Е.Н.	- начальник Центрального инспекторского отдела Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан (по согласованию);	
3. Гарипов И.Р.	- начальник отдела по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района;	
4. Загидуллин Р.Ф.	- начальник отдела культуры Исполнительного комитета Сабинского муниципального района;	

5. Мухетдинов И.И.	- начальник ЭПУ «Сабыгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» (по согласованию);
6. Рахимуллин Т.М.	- государственный инспектор Приволжского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
7. Рамазанов Э.Д.	- начальник отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета Сабинского муниципального района;
8. Тимергалиев Н.Н.	- генеральный директор ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» (по согласованию);
9. Хабибуллин И.Г.	- генеральный директор ОАО «Сабинское МПП ЖКХ» (по согласованию);
10. Хабибуллин И.И.	- начальник Приволжского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
11. Хузин М.М.	- начальник ОСЗ МТЗ и СЗ РТ в Сабинском муниципальном районе (по согласованию);
12. Шакиров И.Ф.	- начальник отдела образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района;
13. Шамсутдинов И.М.	- государственный инспектор Приволжского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию).
14. Юсупов М.Р.	- главный врач ГАУЗ «Сабинская ЦРБ» (по согласованию);

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района




М.Р. Ишниязов

Муниципальная Программа
проведения проверки готовности к
отопительному периоду на 2021-2022 года
Сабинского муниципального района
Республики Татарстан

Утвержден
Постановлением
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района Республики Татарстан
от 22.06.2021 г. № 699-н

Муниципальная Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду на 2021-2022 года
Сабинского муниципального района Республики Татарстан

Паспорт Программы

Наименование Программы	Муниципальная Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду на 2021-2022 года Сабинского муниципального района Республики Татарстан (далее – Программа)
Основание принятия решения о разработке Программы	Приказ Министерства энергетики РФ № 103 от 12.03.2013 года «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»
Основные разработчики Программы	Отдел инфраструктурного развития исполнительного комитета Сабинского муниципального района
Цели Программы	Оценка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
Задачи Программы	Получение теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии паспортов готовности к отопительному периоду
Сроки реализации Программы	До 1 августа 2021 года
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Устойчивая работа теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в отопительном периоде
Система организации контроля за выполнением Программы	Руководитель исполнительного комитета осуществляет общий контроль за реализацией Программы. Отделы Исполнительного комитета организует планирование, взаимодействие, координацию и контроль по реализации мероприятий Программы

1. Порядок проведения проверки

1. В целях проведения проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии создается комиссия, в состав которой включаются представители Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, по согласованию представители Приволжского управления Ростехнадзора, жилищной инспекции и представители коммунальных организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены тепло потребляющие установки потребителей тепловой энергии.

2. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных настоящей Программой, согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденной приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. №103 (далее - требования по готовности). Проверка выполнения тепло сетевыми и теплоснабжающими организациями требований осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящей Программой, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

Перечень объектов, подлежащие проверке и сроки проведения проверки в приложении № 1.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня от даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №2.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок,

установленный Перечнем.

6. Сроки выдачи паспортов определяются Руководителем Исполкома в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 августа - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 сентября - для теплоснабжающих, тепло сетевых организаций и для муниципальных образований.

7. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 6, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 6, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

II. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и тепло сетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и тепло сетевых организаций к отопительному периоду должны быть проверены в отношении данных организаций:

- 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
- 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
- 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
- 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
- 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
 - укомплектованность указанных служб персоналом;
 - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
- 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
- 8) обеспечение качества теплоносителей;
- 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
- 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуации в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и тепло сетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13.

III. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем

и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 4.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17.

Список котельных свыше 100 кВт

№ п/п	Наименование объекта	Срок проверки
1	Котельная «КШИ» в н.п. Ст.Икшурма	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
2	Котельная ср.школы в н.п. Н.Шитцы	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
3	Котельная ср. школы в н.п. Юлбат	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
4	Котельная ср. школы в н.п. Килдебяк	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
5	Котельная ср. школы в н.п.Б. Шинар	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
6	Котельная «ДК» п.г.т. Б.Сабы	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
7	Котельная дет. Сад № 5 п.г.т. Б.Сабы	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
8	Котельная дет. Сад №3 п.г.т. Б. Сабы	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
9	Котельная дет. Сад №6 п. г. т. Б. Сабы	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
10	Котельная «Бассейна» п.г.т. Б. Сабы	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
11	Котельная Детского дома творчества	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
12	Котельная ЦРБ	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
13	Котельная Центра единого окна	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
14	Котельная общей Бани	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
15	Котельная «Квартальная»	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
16	Котельная спортивно оздоровительный комплекс «Сабантуй» п.г.т. Б. Сабы	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
17	Котельная ООО «ЛукозСаба»	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
18	Квартальная котельная по ул. Молодежная 6 в н.п. Шемордан	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
19	Миникотельная Адм. Здания «Ш МПП ЖКХ» по ул Азина 6 в н.п. Шемордан	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
20	Миникотельная СМС Лермонтова 2б в н.п. Шемордан	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
21	Котельная спального корпуса детского дома в н.п. В.Отары	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
22	ГБУ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз» Лесхоз, Садовая,5	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
23	Котельная бассейна в н.п. Лесхоз	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
24	Котельная ледового дворца «Нарат» в н.п. Лесхоз	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г

25	Котельная ср. школы в н.п. Лесхоз	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
26	Котельная Сабинской коррекционной школы VIII вида в н.п. К.Миша	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
27	Котельная ср. школы в н.п. Шикши	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
28	Котельная ср. школы в н.п. Иштуган	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
29	Котельная нач. школы в н.п. Мингер	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
30	Котельная ср. школы в н.п. Евлаштау	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
31	Котельная дет. сад в н. п. Мишабаш	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
32	Котельная дет. Сад в н.п. Изма	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
33	Котельная ср. школы в н.п. Изма	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
34	Котельная ср. школы в н.п. Тимершык	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
35	Котельная ср. школы в н.п. Корсабаш	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
36	Котельная СДК в н.п. Лесхоз	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
37	Котельная Дет. Сад,вн.п. Лесхоз	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
38	Котельная Врачебной Амбулатории в н.п. Лесхоз	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
39	Котельная ср. школы в н.п. Ст.Мичан	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
40	Котельная мастерской ср. школы в н.п. Евлаштау	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
41	Котельная Лесхоз ДИПИ	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г
42	Котельная СДК в н.п. Иштуган	с 25.05.2021 г по 01.07.2021 г

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ**АКТ****проверки готовности к отопительному периоду _____ / _____ гг.**

Г. _____

(место составления акта)

« _____ » _____ 20

(дата составления акта)

Комиссия,

образованная

_____, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от « _____ » _____ 20 _____ г., утвержденной _____

_____ с « _____ » _____ 20 _____ г. по « _____ » _____ 20 _____ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» _____ провела проверку готовности к отопительному периоду _____

_____ (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _____

—

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _____

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гт.*

(*) При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« _____ » _____ 20 ____ г, _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его
уполномоченного представителя) муниципального образования,
теплоснабжающей организации, теплостеной организации,
потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась
проверка готовности к отопительному периоду)

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гт.

Выдан

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к
отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
-

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ № _____

(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного
органа, образовавшего комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

КРИТЕРИИ

надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории;

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

Наименование показателя	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)				
	минус 10	минус 20	минус 30	минус 40	минус 50
Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до	78	84	87	89	91

Лист согласования к документу № 2176/И от 22.07.2021
Инициатор согласования: Рахматуллин В.Н. Главный специалист
Согласование инициировано: 19.07.2021 15:40

Лист согласования		Тип согласования: последовательное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Рамазанов Э.Д.		Согласовано 21.07.2021 - 06:55	-
2	Ишниязов М.Р.		 Подписано 21.07.2021 - 23:24	-