

ООО «АЛ «ЭКОМОНИТОРИНГ»  
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

420029, г.Казань, ул. Сибирский тракт, д.34, корп.14,  
к55, 55а, 55б, 55в, 55г, 56, тел (843) 200-98-72  
email: monitoringt@yandex.ru



RA.RU.21HB26



Дата внесения в регистр аккредитованных лиц 05 марта 2018 г.

Утверждаю  
Начальник Аналитической лаборатории

« 19 » 03 2021 г.  
м.п.

Э.М. Булатова

**ПРОТОКОЛ №403В**

результатов измерений проб воды  
от 19 марта 2021 г.

В 2 экземплярах  
на 2 страницах

**Заказчик, юридический адрес:** АО «Сабинское МПП ЖКХ». 422060, РТ, Сабинский р-н, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Строителей, 1

**Место отбора:** РТ, Сабинский район, д. В. Симет, скважина №13

**Наименование вида пробы воды:** питьевая

**Дата отбора:** 18.03.2021 г.

**Дата доставки:** 18.03.2021 г.

**Даты проведения измерений проб воды:** 18.03.2021 г.

**Кем отобрана проба:** Акт отбора пробы от 18.03.2021 г.

**Средства измерений:**

Наименование прибора	Зав.№	Дата следующей поверки	№ свидетельства о поверке
спектрофотометр ПЭ - 5300ВИ	53ВИ1880	14.10.2021 г.	5067721
система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	1580	19.01.2022 г.	С-АМ/20-01-2021/31406700

№ п/п	Определяемая характеристика	СанПиН мг/дм <sup>3</sup>	Метод, методика измерений**	Результат измерений, мг/дм <sup>3</sup> C±Δ <sub>л</sub> (U <sub>л</sub> ) (P=0,95 n=2)
1	2	3	4	5
1	Мутность по формазину (ЕМ/дм <sup>3</sup> )	2,6	Фот., ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	< 1,0
2	Цветность (град.)	20	Фот., ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	< 1
3	Запах 20°С (баллы)	2	Органолепт., ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	0
4	Запах 60°С (баллы)	2	Органолепт., ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	0
5	Вкус, привкус (баллы)	2	Органолепт., ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	0


№ п/п	Определяемая характеристика	СанПиН мг/дм <sup>3</sup>	Метод, методика измерений**	Результат измерений, мг/дм <sup>3</sup> C±Δ <sub>л</sub> (U <sub>л</sub> ) (P=0,95 n=2)
1	2	3	4	5
6	Нитрат - ионы	45	кэф, ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	17,9 ± 1,5

\*-Результат получен при однократной реализации процедуры анализа

\*\* - При реализации методики измерений отклонений не выявлено

Исполнитель:

В.В. Иттенер  
(должность)

  
(подпись)

Уваровича Р.Р.  
(ФИО)

Протокол результатов не может быть полностью или частично воспроизведён без разрешения ООО «АЛ»Экомониторинг».

Результаты данного протокола относятся только к пробе, прошедшей исследования (испытания) в ООО «АЛ»Экомониторинг».

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА