

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Сабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр Сабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090

e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422060, Татарстан Респ, Сабинский, поселок городского типа Богатые
Сабы, Богатые Сабы пгт, Тукая ул, дом 6, тел.: 88436223690, e-mail: fguz.saby@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514165

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, врач по общей
гигиене



Р.Р. Гаянова
31.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-07/09080-24 от 31.10.2024

1. Заказчик: Акционерное общество "Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства" (ИНН 1635005846 ОГРН 1061675000892)

2. Юридический адрес: 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Строителей, д.1

Фактический адрес: Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Строителей, д.1

3. Наименование образца испытаний: Вода из подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: АО «Сабинское МПП ЖКХ» - скважины

Юридический адрес: 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Строителей, д.1

Фактический адрес: Республика Татарстан, Сабинский район, с. Большие Кибячи

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2024 11:30

Ф.И.О., должность: Гарифуллина Алсу Фильзаровна Помощник врача по гигиене труда ГОПР и КП Сабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №440 от 18 июня 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 октября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 16-01-07/09080-310.320-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

Протокол испытаний № 16-01-07/09080-24 от 31.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	8012
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСлВ-80	366
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1870499
4	Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-10603	40090

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 422060, РТ, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6 Санитарно-химическая лаборатория Образец поступил 17.10.2024 15:30 дата начала испытаний 17.10.2024 15:45, дата окончания испытаний 21.10.2024 10:06					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,7±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Массовая концентрация общего железа/ Железо	мг/дм ³	Менее 0,10	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость воды	°Ж	5,65±0,85	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (по NO3)	мг/дм ³	10,77±1,61	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 метод Д
6	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
мг/л= мг/дм ³					
Место осуществления деятельности: 422060, РТ, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 17.10.2024 15:50 дата начала испытаний 17.10.2024 16:00, дата окончания испытаний 21.10.2024 13:14					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	16	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.И. Шакирова, Документовед

Конец протокола испытаний № 16-01-07/09080-24 от 31.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Сабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр Сабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090
e-mail: fguz@16.rosпотrebnadzor.ru
ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422060, Татарстан Респ, Сабинский, поселок городского типа Богатые
Сабы, Богатые Сабы пгт, Тукая ул, дом 6, тел.: 88436223690, e-mail: fguz.saby@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514165



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, врач по общей
гигиене

Р.Р. Гаянова
31.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-07/09082-24 от 31.10.2024

1. **Заказчик:** Акционерное общество "Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства" (ИНН 1635005846 ОГРН 1061675000892)
2. **Юридический адрес:** 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Строителей, д.1
Фактический адрес: Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Строителей, д.1
3. **Наименование образца испытаний:** Вода из подземного источника водоснабжения
4. **Место отбора:** АО «Сабинское МПП ЖКХ» - скважина
Юридический адрес: 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Строителей, д.1
Фактический адрес: Республика Татарстан, Сабинский район, д. Малые Кибячи
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 17.10.2024 12:00
Ф.И.О., должность: Гарифуллина Алсу Фильзаровна Помощник врача по гигиене труда ГОПР и КП Сабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2024 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №440 от 18 июня 2024 г.
7. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора от 17 октября 2024 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. **Код образца (пробы):** 16-01-07/09082-310.320-24
10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

Протокол испытаний № 16-01-07/09082-24 от 31.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Место осуществления деятельности: 422060, РТ, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6
Санитарно-химическая лаборатория
Образец поступил 17.10.2024
дата начала испытаний 17.10.2024, дата окончания испытаний 21.10.2024

$$\text{мг/л} = \text{мг/дм}^3$$

Место осуществления деятельности: 422060, РТ, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 17.10.2024
дата начала испытаний 17.10.2024, дата окончания испытаний 21.10.2024

Протокол испытаний № 16-01-07/09082-24 от 31.10.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Сабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр Сабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422060, Татарстан Респ, Сабинский, поселок городского типа Богатые
Сабы, Богатые Сабы пгт, Тукая ул, дом 6, тел.: 88436223690, e-mail: fguz.saby@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514165

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, врач по общей
гигиене



Р.Р. Гаянова
31.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-07/09083-24 от 31.10.2024

1. Заказчик: Акционерное общество "Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства" (ИНН 1635005846 ОГРН 1061675000892)

2. Юридический адрес: 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Строителей, д.1
Фактический адрес: Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Строителей, д.1

3. Наименование образца испытаний: Вода из подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: АО «Сабинское МПП ЖКХ» - скважина

Юридический адрес: 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Строителей, д.1
Фактический адрес: Республика Татарстан, Сабинский район, с. Тюбак

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2024 13:30

Ф.И.О., должность: Гарифуллина Алсу Фильзаровна Помощник врача по гигиене труда ГОПР и КП Сабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №440 от 18 июня 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 октября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 16-01-07/09083-310.320-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

Протокол испытаний № 16-01-07/09083-24 от 31.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	рН-метры и иономеры, рН-150МИ	8012
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСлВ-80	366
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1870499
4	Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-10603	40090

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 422060, РТ, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6 Санитарно-химическая лаборатория Образец поступил 17.10.2024 дата начала испытаний 17.10.2024, дата окончания испытаний 21.10.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Массовая концентрация общего железа/ Железо	мг/дм ³	Менее 0,10	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость воды	°Ж	5,95±0,89	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (по NO3)	мг/дм ³	14,77±2,21	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
6	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
мг/л= мг/дм ³					
Место осуществления деятельности: 422060, РТ, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 17.10.2024 дата начала испытаний 17.10.2024, дата окончания испытаний 21.10.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	18	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.И. Шакирова, Документовед

Конец протокола испытаний № 16-01-07/09083-24 от 31.10.2024